



검사성적서 (INSPECTION REPORT)



서울 서초구 강남대로2길 16
Tel: 02)3453-8040

| | | | |
|----------|---------------------|----------|-------------|
| 접수번호 | 1007-20160331-00046 | 고객안내번호 | |
| 건물명 | | 검사종류 | 정기검사 |
| 승강기 고유번호 | 0087-331 | 설치호기(장소) | 1 (H-1) |
| 제조업체 | 티센크루프엘리베이터코리아(주) | 유지관리업체 | 굿모닝엘리베이터(주) |
| 종류 및 형식 | 장애인용 / 로프식 VVVF | 운영구간(층수) | B2-PH (36) |

▶ 승강기제원

| | | | | | |
|--------|---------|----------|-------|-------------|---------|
| 구동기 공간 | MR | 정동기용량 | 40 kW | 문개폐 방식 | CO |
| 적재하중 | 1600 kg | 정격전압 | 410 V | 카치수(폭) | 2060 mm |
| 최대정원 | 24 인승 | 정격전류 | 89 A | 카치수(안길이) | 1630 mm |
| 정격속도 | 4 m/s | 현수로프(직경) | 12 mm | 가이드레일(카축) | 24 K(T) |
| 비상정지장치 | 점차작동형 | 현수로프(가닥) | 6 가닥 | 가이드레일(균형추축) | 13 K(T) |
| 완충기 | 유압 | 조속기 안전로프 | 8 mm | 보상로프 체인 | 유 |

▶ 검사기준항목별 검사결과

| 검사기준 항목 | 항목내용 | 검사결과 | 검사기준 항목 | 항목내용 | 검사결과 |
|---------|----------------------------------|------|---------|---------------------------|------|
| 5 | 승강로 | 적합 | 6 | 구동기 공간 및 물리 공간 | 적합 |
| 7 | 승강장문 | 적합 | 8 | 카, 균형추 및 평형추 | 적합 |
| 9 | 현수, 보상 및 카의 상승과속/의도되지 않은 움직임의 보호 | 적합 | 10 | 가이드 레일, 완충기 및 파이널 리미트 스위치 | 적합 |
| 11 | 카와 카 출입구 벽 및 균형추 사이의 틈새 | 적합 | 12 | 엘리베이터 구동기 | 적합 |
| 13 | 전기설비 및 전기기구 | 적합 | 14 | 전기고장에 대한 보호 : 제어 : 우선 순위 | 적합 |
| 15 | 경고 및 표시 | 적합 | 16 | 장애인용 및 비상용 엘리베이터의 추가요건 | 적합 |

▶ 최종 검사판정

| | | | |
|------|------------|------|-------------------------|
| 검사일자 | 2016.05.25 | 검사자 | |
| 검사판정 | 합격 | 유효기간 | 2016.04.20 - 2017.04.19 |

화살표 방향으로
합격증명서를 떼어주세요.

승강기 검사합격증명서

발행번호 : 제 1007-20160331-13704294 - 1
 검사구분 : [1호승강기] 정기, [1호승강기] 정밀안전검사
 건물명칭 :
 승강기종류 : 장애인용 1호기 (H-1)
 소재지 :
 유효기간 : 2016년 04월 20일부터 2017년 04월 19일까지
 검사자 :
 검사기관 : 한국승강기안전관리원
 승강기번호(ID) : 0087-331
 2016년 05월 25일
 국민안전처장관 직인



검사성적서 위변조
방지를 위한 QR코드